8.	Все зоны и участки <**>	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет = ВНД – временно недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан ***временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

Для решения вопросов доступности ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве обязательных мер требуется:, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом групповом помещении и для сопровождающих лиц с установкой кнопки вызова персонала.*

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата *требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.*

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *необходимо выделить в групповых помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны обслуживания на 1ом этаже здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*